

Kvalitetsdokument

Egenkontroll enligt BBV, Bygggeramikrådets Branschregler för våtrum

Behörig entreprenör Bygg Giganten AB

Bygggeramikrådets behörighetsnummer 201706211 Org.nummer 559033-4206

Ansvarsförsäkring i försäkringsbolag folksam

Objekt Johan Madsen Fårtickegången 128. 13533 Tyresö

Beställare Johan Madsen

Nyproduktion Renovering

Arbetena utförda under tiden från 2017-01-15 till 2017-09-01

Av Bygggeramikrådet godkända tätskiktssystem enligt BBV, Bilaga C

■ <u>Golv</u>	Tillverkare/Leverantör <u>Centro Kakel</u>	Systembenämning <u>Centro</u>
■ <u>Vägg våtzon 1</u>	Tillverkare/Leverantör <u>Centro Kakel</u>	Systembenämning <u>Centro</u>
■ <u>Vägg våtzon 2</u>	Tillverkare/Leverantör <u>Centro Kakael</u>	Systembenämning <u>Centro</u>

Egenkontrollen innefattar följande kontrollpunkter med hänvisning till kapitel 6:533 i Boverkets byggregler, BFS 2011:6 med ändringar t.o.m. BFS 2015:3, BBR

- Underlagen uppfyller branschreglernas krav. Golv: Ja Nej Vägg: Ja Nej Om "Nej", förtydliga nedan.
- Lutning på golv mot golvavlopp uppfyller branschreglernas krav (1:50–1:150/1:100–1:200) innan tätskikt applicerats. Ja
- Har ny typgodkänd golvbrunn installerats eller är befintlig golvbrunn typgodkänd och intakt Ja
- Golvbrunnen är fast monterad, korrekt placerad och i nivå med tätskiktet Ja
- Tätskiktsarbetet är utfört enligt aktuell monteringsanvisning Ja
- Finns andra genomföringar i tätskikt än avlopp i golvet? Ja Nej Om "Ja", förtydliga nedan.

Övriga upplysningar/eventuella avvikelser från Bygggeramikrådets Branschregler för Våtrum, BBV


Namn på behörig plattsättare som applicerat tätskiktet Bernt Wendelstig

(Fylls i vid konsumententreprenad)

Våtrumsansvarig arbetsledare Bernt Wendelstig

Ort och datum Sollentuna 2017-10-09

Namnteckning



Dokumentet avser (ange antal) 1 våtrum. Se 9.3.1 i BBV.

Bilaga A (original) och monteringsanvisning till Beställare

Kopia och monteringsanvisning till Nyttjare/Boende Behörigt företag

